



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Дунавски район"

изх.№ PP-02-123- (1)
гр. Плевен, 02.10. 2023 г.

ДО:

КМЕТ НА

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 1

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

КОПИЕ:

Г-Н ХРИСТО БЛИЗНАКОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ЕЛИН ПЕЛИН РИТЕЙЛ" ЕООД

УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР №30, Р-Н ЛЮЛИН

ГР. СОФИЯ

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция Дунавски район по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

• да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;

• да уведомите писмено Басейнова Дирекция Дунавски район за точната дата на обявяването, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул."Чаталджа" № 60.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова Дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-123-(1)

Гр. Плевен, 02.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: водоснабдяване за други цели вкл. противопожарни цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № PP-02-123/10.05.2023 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – шахтов кладенец.

Водовземането е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. Съгласно писмо изх. № 22214-11582/12.12.2022 г. на РИОСВ-София инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС или по реда на чл.31 от ЗБР, инвестиционното предложение не попадат в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС. Територията, попадаща в обхвата на инвестиционното предложение не засяга елементи от националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., който се прилага до приемането на актуализирания план.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец “ШК Елин Пелин Ритейл, Елин Пелин”

Дълбочина: 9,0 м.

Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с Ø 800 мм, в интервала от 0.00 м до 9,0 м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Водоприемна част: филтри от стоманени пръстени с Ø 800 мм в интервала от 2,0 м до 9,0 м. Задтръбното пространство е изпълнено като задтръбен гравийен филтър.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит 10,0 л/сек, спусната на 8,50 м от повърхността.

4. Място на водовземане:

Имот с идентификатор 27303.42.720, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

Координати WGS84: N - 42°39'28.35, E - 23°35'30.01

Координатна система БГС 2005

X – 4726479,331 м, Y – 343556,157 м, Z – 539,85 м

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване измиване на площадки, автомобили и др., както и за противопожарни нужди в имот с идентификатор 27303.42.720, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин.

6. Проектни параметри на използването:

Максимален дебит на черпене: **10 л/сек** в рамките на до **1,0 час дневно**;

Годишно водно количество: **6307 м³/годишно**, Средноденоношен дебит 0,2 л/сек

Минимално необходимо водно количество: **630 м³/годишно**;

Статично водно ниво: 3,61 м, кота СВН – 536,24 м;

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 1,57 м до дълбочина от повърхността – 5,18 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтира водомерно устройство за отчитане на добитата подземна вода
- Да се поддържа в изправност разходомерното устройство.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното и динамично водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, фосфати, нитрити, желязо и манган.


- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.
- Разрешителното за водовземане, в случай, че титуляр е на ползвател на имота е със **срок на действие, срока на действие на договора за наем.**

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

